

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

603022, г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.11
Тел./факс: (831) 433-00-36 E-mail: csengor@cgie52.ru
ИНН/КПП 5262136833/526201001; ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11; 603001, г Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510128



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

 Т.Ю. Феклина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3761 от 10.03.2023

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес): *Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис" ИНН 5210002099, ОГРН 1175275055042, 607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, дом 3"В"*

Наименование пробы (образца): *Вода подземного источника централизованного водоснабжения*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор: *Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис" 607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, дом 3"В"*

Адрес, место, где производился отбор: *Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Восточная, д.1/5, Водозабор №1*

- арт.скважина №7

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: *представитель заказчика - инженер по охране окружающей среды Зюзина Е.В.*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 59024-2020*

Дата и время отбора: *28.02.2023 14:00*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *01.03.2023 14:40*

Условия доставки: *без охлаждения*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 28.02.2023, программа испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец): *Отдел организации лабораторного дела*

Основание проведения испытаний: *Договор № 21ОЛД-1246 от 03.02.2023*

Код пробы (образца): *3761x010323*

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): 3761x010323

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 01.03.2023

Дата окончания испытаний: 09.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Кальций	40 ± 4	-----	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
2	Магний	20,9 ± 2,1	не более 50	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
3	Гидрокарбонаты	264 ± 32	-----	мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012
4	Сульфат-ионы	12,4 ± 1,2	не более 500,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О. Биолог Парахина О.В.;	Подпись
Химик-эксперт Пальгужева В.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Балина Анна Юрьевна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 _____ Токарева И.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол